



## Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 07/2017

W dniu 15.01.2018 wpłynęły następujące pytania:

1. „gdzie ma być posadowiony agregat? Z oddzielnym skraplaczem (skraplacz na zewnątrz, agregat sprężarkowy wewnątrz pomieszczenia) czy w całości na zewnątrz?”
2. „jaka jest temperatura wlotowa i wylotowa glikolu?”
3. „proszę o sprecyzowanie punktu 15: „Posiada dodatkowy układ chłodzenia z wymiennikiem pośrednim”, czy chodzi Państwu o odzysk ciepła?”
4. „czy konieczne jest zastosowanie urządzenia działającego na 3 sprężarkach scroll, jeżeli jesteśmy w stanie zaproponować urządzenie spełniające wszystkie pozostałe założenia działające na innej ilości sprężarek?”

Ad. 1

Całość urządzenia będzie posadowiona na zewnątrz.

Ad. 2

Temperatura czynnika chłodzącego na wyjściu z chłodni sprężarkowej będzie kształtować się na poziomie 15 –25 st. C. Temperatura wejściowa na chłodnię sprężarkową będzie wyższa o 2 st. C (17 – 27 st.).

Ad. 3

Nie chodzi o odzysk ciepła, chodzi o dodatkowy układ chłodzenia z wymiennikiem pośrednim, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego nr 07/2017.

Ad. 4

Konieczne jest spełnienie wymagań zapisanych w zapytaniu ofertowym nr 07/2017